



YDEEVNEDEKLARATION

Nr.120.030

1. Byggevaretype:

Samletank

2. Byggevaridentifikation:

Ws samletank™, (2,6 m3 – 17 m3)

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Samletanke må tilsluttes afløb, der ikke kan bortledes tilfredsstillende på anden måde. Afløbssystemet må kun udføres med myndighedens tilladelse, for installationen gælder DS 432

4. Fabrikantens navn og adresse:

**Watersystems A/S, Stjernegade 3 - 5 ,6400 Sønderborg,
Fritz Witt GmbH + Co KG, 25795 Weddingstedt, Tyskland**

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP – system 4

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Ikke relevant

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Styrke	Tanken kan klare belastning fra 1,5 meter jorddækning og et grundvandsspejl op til 70cm under terræn. Ved højere grundvandsspejl, skal tanken forsynes med opdriftssikring	EN 12566-1, afsnit 5.2 og Bek. 1587 stk. 3, d
Tæthed	Krav om tæthed efter 30 min test: OK	EN 12566-1, afsnit 5.3
Materialet skal kunne holde til almindeligt forekommende forhold	Beton	EN 12566-1, afsnit 5.8

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af de fabrikanter, der er anført i punkt 4.

Sønderborg, den 01.07.2013

Underskrevet for og på vegne af producenten af



Alexander Moseler

Adm. direktør